

Cher utilisateur,
 Vous avez fait l'acquisition d'un système de ventilation double flux haut rendement dans l'objectif d'apporter à votre famille un environnement intérieur sain (air intérieur de qualité : renouvelé et filtré constamment). Votre équipement nécessite un entretien régulier. Sans cela, vous prenez le risque de dégrader la santé de votre logement et d'abîmer votre équipement.
 Vous trouverez ci-dessous un guide d'entretien et les références des composants relatifs. Vous pouvez réaliser cet entretien par vous-même (lien vidéos tuto Brink) ou consulter votre installateur pour la mise en place d'un contrat de maintenance.
 Nous vous souhaitons beaucoup de confort et de santé dans votre logement.

Brink Air for Life (l'air c'est la vie)

Modèle Centrale Double Flux Brink :
 Numéro de Série :
 Date de mise en service :
 Nom / Téléphone Installateur :

	NETTOYAGE	REPLACEMENT	DATE						
FILTRES									
Filtre IC 45% (G3)	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre IC 60% (G4)	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre ePM 2.5 50% (F6/M6)	Tous les 3 mois	2 x an							
Filtre Charbon Actif	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre ePM 1 50% (F7)	Tous les 3 mois	2 x an							
BOUCHES DE VENTILATION									
Filtres bouches	Tous les 3 mois	1 x an							
Bouches de ventilation	Tous les 3 mois								
PRISE ET REJET D'AIR									
Grille Façade Extérieure	Tous les 6 mois								
CENTRALE									
Vérification fonctionnement Siphon	1 x an								
Echangeur de chaleur	1 x an								
Ventilateurs + préchauffeur électrique	1 x an								
Intérieur centrale	1 x an								
CAISSONS									
Caissons de répartition	Tous les 8 ans								
RESEAU DE VENTILATION									
Réseau primaire EPE / GALVA	Tous les 8 ans								
Réseau de distribution PEHD / GALVA	Tous les 8 ans								

		Flair 225	Flair 325 / 400	Flair 450 / 600	Renovent Excellent 180	Renovent Excellent 300 / 400 / 450	Renovent Sky 150 / 200	Renovent Sky 300
Lot 1 filtre	1 x IC 45% (G3)							
	1 x IC 60% Longue Durée (G4)	532790	532706					
	1 x ePM 1 50% (F7)	532791	532702	532812	533025	531771	533001	532001
	1 x Filtre Charbon actif	532793	532704	532823	532226		532228	532229
Lot de 2 filtres	2 x IC 45% (G3)				531525	531770		
	2 x IC 60% (G4)	532811	532716	532821				
	2 x IC 60% (G4) (pour Renovent Sky)						533000	532000
	1 x ePM 1 50% (F7) / 1 x IC 45% (G3)					531773		
	1 x ePM 1 50% (F7) / 1 x IC 60% (G4)	532792	532703	532813		531839	533002	532002
	2 x Charbon EPM 2.5 (M6)					531841		
	1 x Charbon actif / 1 x IC 60% (G4)	532794	532705	532824				
	1 x cadre porte-filtre Flair	532861	532719	532814				
Lot de 2 x IC 60% (G4) (Filtre spécifique pour cadre porte-filtre Flair)	532860	532718	532825					
Lot de 2 x IC 60% (G4) (Filtre spécifique pour cadre porte-filtre Exc 300/400/450)					531838			
1 x Cadre porte-filtre+ Filtre IC 60% (G4) (Exc 300/400/450)					531837			

Achetez vos filtres sur la boutique Brink Climate Systems France :



<https://boutique.brinkclimatesystems.fr/73-filtres-vmc-double-flux>

Vidéos Tutoriels (Entretien, installation, ...) :



<https://www.youtube.com/channel/UC-WUxnpRUP5pR5izgfyASUG>