BRINK *Air for life*



Entretien de votre VMC : ce qu'il faut savoir !

Un contrôle et un entretien régulier sont essentiels pour maintenir un air sain dans votre logement.

Télécharger la fiche de suivi

5 POINTS À CONTROLER

Après la saison des pollens et/ou avant la saison froide, Brink vous invite à procéder à une révision de votre équipement en 5 étapes.

LE SAVEZ-VOUS ? Un mauvais entretien aura des conséquences sur les performances et la durée de vie de votre centrale de ventilation mais aussi sur la qualité de votre air intérieur. C'est pourquoi il est important de contrôler votre installation périodiquement.

1 - Le siphon

Chaque année, nettoyer et vérifier son bon fonctionnement.

Pour éviter que les poussières accumulées tout au long de l'année ne forment un bouchon avec l'arrivée de l'humidité, un nettoyage annuel s'impose. Avec ce geste simple, on s'assure de la bonne évacuation des condensats.

Schéma explicatif disponible dans nos manuels d'entretien (voir plus bas) et tuto vidéo sur notre chaine YouTube.

Voir le tutoriel vidéo

2 - L'échangeur de chaleur

Une fois par an, nous vous conseillons de nettoyer l'échangeur pour maintenir les performances de votre équipement et éviter une surconsommation des moteurs.

Voir le tutoriel vidéo



BRINK CLIMATE SYSTEMS | 7 bd Ampère - Bat. Sirius A - 44470 CARQUEFOU | 02 28 24 88 29 | contact@brinkcs.fr | www.brinkcs.fr | www.boutique.brinkclimatesystems.fr

BRINK *Air for life*

3 - Le ventilateur

Pour éviter les pannes et maintenir les performances de votre centrale, il est important de bien dépoussiérer et nettoyer les deux ventilateurs.

Voir le manuel

4 - Le préchauffeur interne

Le préchauffeur accumule poussière, insectes, feuilles, grosses particules... Cela peut devenir problématique avec l'arrivée du froid et de l'humidité. Un nettoyage annuel est préconisé.

Voir le tutoriel vidéo

5 - Les filtres

VOTRE VMC EST LE POUMON DE VOTRE MAISON !

Il est primordial de nettoyer et changer régulièrement les filtres pour préserver une bonne qualité d'air intérieur.

Nous recommandons un nettoyage tous les 3 mois et le remplacement par des filtres neufs :

- Filtre G4 : 1 fois par an
- Filtre F7 : tous les 6 mois

Boutique

POUR VOUS AIDER
OUTILS À VOTRE DISPOSITION

MANUELS

Téléchargez le manuel d'entretien de votre centrale dans l'espace DOCUMENTATION de notre site *(schéma, vue éclatée, procédure de nettoyage et d'entretien des composants etc.)* ou en cliquant sur votre modèle :

- Air 70
- Flair
- Renovent Excellent 180
- Renovent Excellent 300-400-450
- Renovent Excellent P300
- Renovent Sky 150-200
- Renovent Sky 300

TUTORIELS vidéos

Nos techniciens vous guident pas à pas.

Plus de 30 vidéos tutoriels sur le nettoyage et l'entretien de votre centrale sont disponibles en libre accès sur notre chaine YouTube.

Voir les tutoriels